



Profesní komora požární ochrany, z. s.

se sídlem Kolčavka 5, Praha 9 – Libeň, PSČ 190 00, IČO 70843856

Komerční banka, a.s., Praha 8, č.ú. 27-7227030257/0100

tel./fax: 725 179 791, e-mail: kancelar@komora-po.cz, www.komora-po.cz

registrována ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 10945

Titl.

genpor. Ing. Drahošlav Ryba

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR

Kloknerova 26,

148 01 Praha 414

| | | | |
|------------|--|-----------|--|
| Vaše č.j.: | | Naše č.j. | 06/2020 |
| Vyřizuje: | | Vyřizuje: | Bc. František Kregl, prezident PKPO tel. +420 603 868 676 |
| Dne: | | Dne: | 19.4.2020 |

Předmět: návrh opatření pro nouzový stav koronavirové pandemie v oblasti kontrol PBZ a plnění povinností na úseku požární ochrany

Vážený pane generální řediteli,

v souvislosti s probíhající koronavirovou situací v České republice navrhuje Profesní komora požární ochrany, z.s. přijmout dočasné opatření v souvislosti s kontrolami Požárně bezpečnostních zařízení. Důvodem je stav, kdy je v době krize provedení těchto kontrol z epidemiologických i kapacitních důvodů problematické a může docházet k situacím, kdy budou provozovatelé vystaveni sankci, aniž by byl porušen princip funkčnosti a bezpečnosti.

Toto opatření má za cíl umožnit provozovatelům PBZ zajistit bezpečnost a provozuschopnost tak, aniž by došlo k újmě na zdraví a majetku osob a zároveň nezpůsobí provozovatelům sankční stav. Text opatření striktně vymezuje povinnosti a možnosti zajištění provozu uvedených zařízení a Profesní komora požární ochrany považuje za nutné, aby byl tento stav upraven.

Žádáme o přijetí legislativně vhodného opatření, aby nedocházelo ke shora uvedeným nesrovnalostem a případným problémům.

Návrh opatření:

- A. V době nouzového stavu a v době, kdy z Nařízení vlády nebo příslušného ministerstva musí být uzavřeny provoz, kde je instalován systém elektrické požární signalizace vyžadující trvalou ostrahu u ústředny se tato ostraha nevyžaduje za těchto podmínek:
- jedná se o systém elektrické požární signalizace instalovaný pouze pro ochranu osob, například školy, úřady, hotely, polikliniky, administrativní prostory, prodejny, a podobně,



Profesní komora požární ochrany, z. s.

se sídlem Kolčavka 5, Praha 9 – Libeň, PSČ 190 00, IČO 70843856

Komerční banka, a.s., Praha 8, č.ú. 27-7227030257/0100

tel./fax: 725 179 791, e-mail: kancelar@komora-po.cz, www.komora-po.cz

registrována ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 10945

- systém elektrické požární signalizace není vázán na ovládání jiných požárně bezpečnostních zařízení, například stabilní hasící zařízení, zařízení pro ovládání odvodu kouře a tepla, nucené větrání chráněných únikových cest, pokud se v objektu nenachází osoby v počtu více než 10 osob, a podobně
 - v prostorech střežených elektrickou požární signalizací je zastaven provoz, nenachází se zde osoby, mimo případné přítomnosti personálu či ostraha k občasně kontrole v počtu do 5 osob,
 - nejsou důvody, které by tuto výjimku neumožňovaly použít,
 - posouzení, že je tuto výjimku možné uplatnit, stanoví osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany s uvedením své identifikace písemně.
- B. Dále se stanovuje, že v uvedeném období není porušením právních předpisů u uzavřených provozoven neprovedení například školení o požární ochraně, odborné přípravy preventivní požární prohlídky, kontrol a prohlídek požárně bezpečnostních zařízení vyjma případů odstraňování závad na aktivních požárně bezpečnostních zařízeních či plnění opatření státních orgánů, které bezprostředně nevyvolávají riziko vzniku požáru a revizí technických zařízení budov (například elektro, hromosvodů a podobně). Současně není u uzavřených provozoven porušením právních předpisů nepředložení dokumentace požární ochrany či zprávu o odstranění zjištěných závad v termínech stanovených před vyhlášením nouzového stavu orgánem vykonávajícím státní požární dozor, například v rámci kontroly nebo stanovení opatření vyjma případů, kdy se jedná o bezprostřední nebezpečí vzniku požáru.
- C. Akt povinnosti plnění povinností se po skončení nouzového stavu nebo po uvolnění provozů, které byly rozhodnutím vlády uzavřeny stanovuje s termínem provedení do tří měsíců od skončení nouzového stavu s tím, že provozovatel činnosti musí prokázat, jakým způsobem bude jednat, například objednaním dohodou o provedení revize a podobně. Ostraha systému elektrické požární signalizace musí být obnovena společně se zahájením provozu v prostorech tímto zařízením střežených.

S pozdravem

Bc. František Kregl
prezident PKPO

